YTTRANDE ENLIGT DELEGATION
2018-12-17 TRN 2018-0147

Nynäshamns kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
149 81 Nynäshamn
kommunstyrelsen@nynashamn.se

Utställningsförslag Yt- och grundvattenplan för Nynäshamns kommun

Inledning

Stockholms läns landsting yttrar sig över remissen i egenskap av regionplaneorgan för Stockholms län. Landstingets remissvar utgår från RUFS 2050.
Landstinget svarade på samrådsförslaget till Yt- och grundvattenplan för Nynäshamns kommun, som var ute på remiss till den 28 februari 2015 (TRN 2015-0024). Landstingets yttrande över utställningsförslaget utgår från samrådsyttrandet.

Synpunkter

Landstinget är sammanfattningsvis positivt till förslagen i Yt- och grundvattenplanen för Nynäshamns kommun. De synpunkter som landstinget hade på samrådsförslaget har hanterats på ett tillfredsställande ätt.

Sedan planen var ute på samråd har den nya regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050, antagits med ett förlängt tidsperspektiv till 2050. Den förväntade befolkningstillväxten till 2050 gör det viktigt att regionen säkrar dricksvattenförsörjningen och en tillfredsställande avloppshantering.

Sedan planen var ute på samråd har också *Regional Vattenförsörjningsplan för Stockholm* gemensamt antagits av landstinget, Länsstyrelsen i Stockholm och Storsthlm. Den regionala vattenförsörjningsplanen är en gemensam strategi för vattenförsörjningen i Stockholmsregionen. Landstinget vill därför framhålla att den regionala vattenförsörjningsplanen bör vara en utgångspunkt för kommunens Yt- och grundvattenplan.

I yttrandet över samrådsförslaget lyfte landstinget fram att det är viktigt att vattenplanering kopplas till kommunens fysiska planering och byggande. I

Stockholms läns landsting
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Box 22550
104 22 Stockholm

Telefon: 08-123 130 00
E-post: registrator.trf@sll.se
www.sll.se
www.rufs.se

Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016

utställningsförslaget har kopplingen mellan vattenplanering och fysisk planering tydliggjorts både i den inledande delen, i faktadelen i bilaga A och i de områdesvisa beskrivningarna i bilaga B.

Landstinget ser positivt på att ett avsnitt om mellankommunala frågor har lagts till i utställningsförslaget. Det mellankommunala perspektivet lyfts också i de områdesvisa beskrivningarna i bilaga B.

Sedan planförslaget var ute på samråd har länsstyrelsen tagit fram *Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Östersjöns kust i Stockholm län- med hänsyn till risken för översvämning*, som rekommenderar att ny sammanhållen bebyggelse längs Östersjöns kust bör placeras ovanför nivån 2,70m. Länsstyrelsen har även tagit fram *Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall*, som bland annat anger att ny bebyggelse ska planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en översvämning från minst ett 100-årsregn. Då yt- och grundvattenplanen ska vara ett stöd i den efterföljande planeringen anser landstinget att kommunen bör utgå från länsstyrelsens rekommendationer. Även länsstyrelsens riktlinjer gällande utredning över grundvattentillgången vid exploatering och ny bebyggelse bör tillämpas, då ett förändrat klimat kan påverka grundvattentillgången och en höjd havsnivå kan leda till saltvatteninträngning i kustnära lägen.

Hanna Wiik
Förvaltningschef
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Helena Näsström
Regionplanerare