# Kravlista gällande fysisk tillgänglighet avseende lokaler

| | |
|---|---|
| **Sökanden/Leverantör:** | |
| **Mottagningsadress:** | |
| **Verksamhetschef:** | |
| **Datum för ifyllnad:** | |
| **Vårdvalsområde:** | |

Denna redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande eller vid byte eller tillägg av lokal.

Det övergripande syftet med kraven på fysisk tillgänglighet är att säkerställa att de lokaler i vilka vårdverksamheten bedrivs ska vara tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning, vilket baseras på gällande lagstiftning och riktlinjer för krav på tillgänglighet och användbarhet i offentliga lokaler. Det innebär att det ska vara möjligt för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att ta del av information, orientera sig och förflytta sig till och inom byggnaden där vårdverksamheten bedrivs och inne i mottagningslokalen/-erna.

När begreppen ”tillgänglig” och ”användbar” eller ”tillgänglighet” och ”användbarhet” används i denna kravlista avses tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga. Exempel på nedsatt rörelseförmåga är nedsatt funktion i armar, händer, bål och ben liksom dålig balans. Personer med nedsatt rörelseförmåga kan behöva använda till exempel rullstol, rullator eller käpp. Exempel på nedsatt orienteringsförmåga är nedsatt syn, hörsel eller kognitiv förmåga (utvecklingsstörning, hjärnskada).

Då det i denna kravlista anges att tomter, byggnader eller delar av byggnader ska vara tillgängliga och användbara ska måtten för eldriven rullstol för begränsad utomhusanvändning med vändmått 1,5 meter (mindre utomhusrullstol) vara dimensionerande och utrymme för manövrering med rullstol ska finnas.

Kravlistan är baserad på plan- och bygglag (2010:900) (PBL), Plan- och byggförordning (2011:338) och Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd.

| KRAV | | Kravet är uppfyllt | Kravet är ej uppfyllt (ange orsak) | Åtgärd/-er för att avhjälpa avvikelse/-r från kravet |
|---|---|---|---|---|
| **1. Tillgänglig och användbar angöringsplats** för egen bil, taxi, eller färdtjänst etcetera | **Angöringsplats**: det ska vara möjligt att stanna med ett fordon i direkt anslutning till entrén till den byggnad i vilken vårdlokalerna är belägna. Om det inte är möjligt bör det finnas en angöringsplats inom 10 m. Placeringen ska vara högst 25 m från entrén. | | | |
| **2. P-plats reserverad för person med funktions-nedsättning** | **P-plats/-er** reserverad/-e för person/-er med funk-tionsnedsättning ska finnas inom 25 m från entrén till den byggnad i vilken vårdlokalerna är belägna. | | | |
| **3. Tillgänglig och användbar gångväg** mellan entrén och angöringsplats/ P-plats | **1. Markbeläggningen** ska vara fast, jämn och halkfri. | | | |
| | **2. Gångvägen** ska vara utformad så att personer med funktionsnedsättning kan förflytta sig utan hjälp och vara fri från både lösa och fasta hinder. | | | |
| **4. Ramper i anslutning till entrén** | **Ramper** ska vara utform-ade så att personer med funktionsnedsättning kan förflytta sig utan hjälp och vara fria från både lösa och fasta hinder. | | | |
| **5· Kontrast-markeringar** | **Kontrastmarkeringar** ska finnas vid nedan angivna ställen/funktioner för att underlätta för personer med tex synnedsättning och/eller intellektuell/kognitiv funktionsnedsättning:<br>**1.** Dörrar till strategiska punkter (tex toalett, hiss, entré och utrymningsvägar). | | | |
| | **2.** Manöverdon. | | | |
| | **3.** Receptionsdiskar. | | | |
| | **4.** Trappor, ramper och lutningsförändringar. | | | |

| KRAV | | Kravet är uppfyllt | Kravet är ej uppfyllt (ange orsak) | Åtgärd/-er för att avhjälpa avvikelse/-r från kravet |
|---|---|---|---|---|
| **Kontrastmarkeringar, forts.** | **5.** Stora oskyddade glasytor samt glasytor som kan förväxlas med dörrar eller öppningar. | | | |
| **6. Tillgänglig och användbar entré till byggnaden och verksamhetsentré till mottagningslokalen/-erna** | **1. Mottagningens** adress och/eller namnskyltar ska vara placerad/-e så att den/de är synlig/-a från såväl gångväg som körväg. Mottagningens namnskyltar ska vara lättbegripliga och lättlästa, ha ljushetskontrast och vara placerade på lämplig höjd för att kunna läsas både av personer i rullstol och av stående personer med nedsatt syn. | | | |
| | **2.** Det ska finnas minst en tillgänglig och användbar **entré** till den byggnad där lokalerna i vilka vårdverksamheten bedrivs är belägna. | | | |
| | **3.** Det ska finnas minst en tillgänglig och användbar **entré** till de lokaler (inne i byggnaden) i vilka vårdverksamheten bedrivs (mottagningslokalerna). | | | |
| | Kraven i punkterna 4 – 8 nedan avser entréerna i punkterna 2 och 3 ovan.<br><br>**4. Entréerna** ska vara utformade så att det går att orientera sig via dagsljus eller belysning. | | | |
| | **5. Entréerna** ska vara tillgängliga utan passager via trappa, trappsteg eller branta lutningar (dvs om det förekommer trappor och branta lutningar ska det finnas anpassade alternativ). | | | |
| | **6. Ytan framför och innanför entrédörrarna (manövreringsytan)** ska vara plan och hårdgjord samt tillräckligt stor för att rymma en person i rullstol, utan att rullstolen kommer för nära nedåtgående trappa. | | | |

| KRAV | | Kravet är uppfyllt | Kravet är ej uppfyllt (ange orsak) | Åtgärd/-er för att avhjälpa avvikelse/-r från kravet |
|---|---|---|---|---|
| **Tillgängliga och användbara entréer, forts.** | **7. Entrédörrar** ska öppnas med dörrautomatik. | | | |
| | **8. Entréerna ska vara utan trösklar** eller ha trösklar som är högst 25 mm höga och avfasade. | | | |
| **7. Tillgänglig och användbar hiss** (om aktuellt) | **1. Hiss** eller annan lyftanordning ska finnas om det krävs för att de lokaler i vilka vårdverksamheten bedrivs ska vara tillgängliga och användbara. | | | |
| | Nedanstående krav (punkterna 2-7 nedan) gäller för sådana hissar eller andra lyftanordningar som är nödvändiga för att de lokaler i vilka vårdverksamheten bedrivs ska vara tillgängliga och användbara.<br><br>**2. Hissen** eller, i förekommande fall, annan lyftanordning ska vara tillgänglig och användbar och rymma minst en person som använder rullstol eller rullator samt en medhjälpare. | | | |
| | **3. Hissen** eller, i förekommande fall, annan lyftanordning ska även vara utformad så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga självständigt kan använda den. | | | |
| | **4. Manöverdon** (hisspanel och ev. dörröppnare) inne i hissen ska vara placerade och utformade så att de kan användas av personer med funktionsnedsättning. | | | |
| | **5. Hissen** eller, i förekommande fall, annan lyftanordning ska vara utformad så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan uppmärksamma när hisskorgen stannat för av- och påstigning. | | | |

| KRAV | | Kravet är uppfyllt | Kravet är ej uppfyllt (ange orsak) | Åtgärd/-er för att avhjälpa avvikelse/-r från kravet |
|---|---|---|---|---|
| **Tillgänglig och användbar hiss, forts.** | **6. Utanför hissen** ska det finnas yta som är tillräckligt stor för att person i rullstol ska kunna:<br><br>**a)** vända och manövrera med rullstol utan att komma för nära nedåtgående trappa eller ramp<br>**b)** komma åt manöverdon<br>**c)** komma åt anropsknapp | | | |
| | **7. Hissdörrarna ska öppnas automatiskt** eller vara försedda med dörröppningsautomatik. | | | |
| **8. Ramp inomhus** (om aktuellt) | **Ramper** ska vara utformade så att personer med funktionsnedsättning kan förflytta sig utan hjälp och vara fria från både lösa och fasta hinder. | | | |
| **9. Korridorer och passager** | **1. Korridorer och passager** ska:<br><br>**a)** vara tillgängliga och användbara;<br>**b)** ha tillräckligt manöverutrymme vid dörröppningar för att möjliggöra en 90 graders sväng med rullstol (gäller dörrpassager som är placerade i vinkel mot korridorens/passagens riktning). Smalare korridorbredd/passage kan kompenseras med bredare dörröppning och därigenom uppfylla kraven på användbarhet och tillgänglighet samt kravet på tillräckligt manöverutrymme; och<br>**c)** där det är möjligt, vara utformade utan nivåskillnader. Där nivåskillnader i korridorer och passager inte kan undvikas ska skillnaderna utjämnas med ramp, hiss eller annan lyftanordning och trappa. | | | |

| KRAV | | Kravet är uppfyllt | Kravet är ej uppfyllt (ange orsak) | Åtgärd/-er för att avhjälpa avvikelse/-r från kravet |
|---|---|---|---|---|
| **Korridorer och passager, forts.** | **2. Korta passager**, (upp till 1,0 m) tex mellan pelare och vägg, ska vara minst 0,8 m breda. | | | |
| **10. Tillgängliga och användbara dörrar** | Kraven i punkterna 1 - 5 nedan gäller för samtliga **dörrar och portar** till utrymmen som ska vara tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning**,** inkluderande utan begränsning dörrar till (i) sådana entréer som avses i avsnitt 6, (ii) sådana hissar som avses i avsnitt 7, (iii) sådana toaletter som avses i avsnitt 11, och (iv) sådana besöks- och behandlingsrum som avses i avsnitt 13.<br>**1. Dörrarna** ska vara utformade så att de medger passage med rullande gånghjälpmedel (såsom rullator/ rullstol) och så att tillräckligt utrymme finns för att öppna och stänga dörren/porten. | | | |
| | **2**. **Dörrar med tillhörande utrustning** (tex handtag, manöverdon och lås) ska vara utformade så att de kan öppnas av personer med funktionsnedsättning. | | | |
| | **3. Dörröppningen** ska vara helt utan tröskel eller ha en tröskel som är så låg som möjligt, dvs avfasad och högst 2 cm hög. För entrédörrar gäller dock kravet i avsnitt 6, punkt 8. | | | |
| | **4. Dörrar** som är tunga och/eller utrustade med dörrstängare ska vara försedda med **dörröppningsautomatik.** | | | |
| **11. Tillgänglig och användbar toalett** | **1.** Det ska finnas tillgång till **toalett** anpassad för personer med funktionsnedsättning i anslutning till mottagningen. | | | |

| KRAV | | Kravet är uppfyllt | Kravet är ej uppfyllt (ange orsak) | Åtgärd/-er för att avhjälpa avvikelse/-r från kravet |
|---|---|---|---|---|
| **Tillgänglig och användbar toalett, forts.** | **2. Toalettutrymmet** ska vara tillgängligt när verksamhet pågår i lokalerna. | | | |
| | **3.** Toaletten ska vara nåbar från **neutralt utrymme**, tex korridor eller väntrum. | | | |
| | **4.** Toaletten ska vara tillräckligt **rymlig** för att man ska kunna manövrera en rullstol eller rullator och ha tillgänglig inredning. | | | |
| | **5.** Toaletten ska vara utrustad med **närvarolarm/ trygghetslarm** som är nåbart från wc-porslinet. Larmet ska ljuda utanför dörren tex till bemannad yta. | | | |
| | **6. Rummet** ska i övrigt vara tillgängligt och användbart *. | | | |
| | **7. Toalettdörren** vara placerad så att avstånd mellan dörrens handtag och närmaste hinder är 0,7 m (0,5 m för de mindre toalettutrymmena*). Toalettdörren ska öppnas utåt och vara försedd med draghandtag och ettgreppslås på insidan av dörrbladet. | | | |
| | **8.** Det ska finnas 0,9 m **fritt utrymme** på vardera sida om wc-porslinet (toalettutrymmen som är byggda före 2001* ska ha 0,9 m fritt utrymme på minst en sida.) | | | |
| **12. Tillgänglig och användbar receptionsdisk** (om aktuellt) | **1. Receptionen** ska vara anpassad för personer med funktionsnedsättning. | | | |
| | **2. Receptionen** ska vara utformad och placerad så att den är lätt att hitta från entrén/verksamhetsdörren. | | | |

* Som riktmärke anges följande. Enligt gällande regelverk ska ett tillgängligt toalettutrymme vara minst 2,2 m x 2,2 m för fastigheter som är byggda, eller har genomgått en större ombyggnation, efter 2001. För fastigheter byggda före 2001 ska ett tillgängligt toalettutrymme vara minst 1,7 m x 1,7 m.

| KRAV | | Kravet är uppfyllt | Kravet är ej uppfyllt (ange orsak) | Åtgärd/-er för att avhjälpa avvikelse/-r från kravet |
|---|---|---|---|---|
| **Tillgänglig och användbar receptionsdisk, forts.** | **3.** En del av **receptions-disken** ska vara i höjd som passar personer som använder rullstol eller är kortväxta, dvs en höjd på receptionsdisken på cirka 0,75 m över golvet, och ha plats för knäna under receptionsdisken. | | | |
| | **4. Tekniska förutsätt-ningar** för kommunikation med personer med hörsel-skada/dövhet ska finnas och aviseras genom bildsymbol. | | | |
| **13. Tillgängliga och användbara besöks- och behandlings-rum** | **1.** Det ska finnas tillgängliga och användbara **besöks- och behandlingsrum**. | | | |
| | **2.** I sådana rum som avses i punkt 1 ska det finnas **utrymme** för att manövrera rullstol/rullator samt fritt utrymme för vändcirkel på minst 1,5 m inom ytan. | | | |
| | **3.** Sådana rum som avses i punkt 1 ska vara **tillgäng-liga** utan passage av trappa eller trappsteg. | | | |
| | **4. Dörrar**, se avsnitt 10. | | | |

_____

Underskrift av certifierad sakkunnig

_____

Namnförtydligande

_____

Underskrift av behörig person hos Leverantören

_____

Namnförtydligande