Regionrådsberedningen

SKRIVELSE
2022-02-23

RS 2021-0928

Regionstyrelsen

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till nya föreskrifter för starkströmsanläggningar

Föredragande regionråd: Gustav Hemming

Ärendebeskrivning

Region Stockholm har genom remiss beretts möjlighet att yttra sig över Elsäkerhetsverkets förslag till nya föreskrifter om utförande av starkströmsanläggningar, skyltning och märkning av starkströmsanläggningar samt kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar. Ärendet har inom Region Stockholm remitterats till Locum AB och trafiknämnden. Båda remissinstanser har yttrat sig i ärendet.

Förslag till beslut

Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande.

> Regiondirektörens tjänsteutlåtande utgör Region Stockholms yttrande till Elsäkerhetsverket över Elsäkerhetsverkets förslag till nya föreskrifter om starkströmsanläggningar.

Regionrådsberedningens motivering

Regionrådsberedningen instämmer med regiondirektörens tjänsteutlåtande och anser att det är ett väl genomarbetat förslag från Elsäkerhetsverket. Det är positivt att förslaget har som syfte att förenkla och förbättra befintligt regelverk så att reglerna blir ändamålsenliga.

Beslutsunderlag

1. Regiondirektörens tjänsteutlåtande
2. Trafiknämndens yttrande den 21 januari 2022
3. Locum AB yttrande den 12 januari 2022

Irene Svenonius

Gustav Hemming

Regionledningskontoret
Helena Näsström

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-02-10

RS 2021-0928

Regionstyrelsen

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till nya föreskrifter för starkströmsanläggningar

Regionledningskontorets förslag till beslut

Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande.

> Regiondirektörens tjänsteutlåtande utgör Region Stockholms yttrande till Elsäkerhetsverket över Elsäkerhetsverkets förslag till nya föreskrifter om starkströmsanläggningar.

Sammanfattning

Region Stockholm har genom remiss beretts möjlighet att yttra sig över Elsäkerhetsverkets förslag till nya föreskrifter om utförande av starkströmsanläggningar, skyltning och märkning av starkströms-anläggningar samt kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar. Ärendet har inom Region Stockholm remitterats till Locum AB och trafiknämnden. Båda remissinstanser har yttrat sig i ärendet.

Region Stockholm välkomnar förslaget från Elsäkerhetsverket och anser att det är väl genomarbetat. Förslaget når syftet som varit att förenkla och förbättra befintligt regelverk så att reglerna blir ändamålsenliga. Det är positivt med en reglering av kontrollen av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar för att öka elsäkerheten.

Bakgrund

Elsäkerhetsverket har tagit fram förslag till tre nya föreskrifter om utförande av starkströmsanläggningar, skyltning och märkning av starkströmsanläggningar samt kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar. Region Stockholm har genom remiss beretts möjlighet att yttra sig över förslagen. Inom Region Stockholms verksamheter bedöms det vara Locum AB som ansvarar för drift av Region Stockholms sjukhusfastigheter och trafiknämnden som ansvarar för kollektivtrafiken, som mest berörs av de nya föreskrifterna. Ärendet har därför remitterats till dem. Region Stockholm har via trafikförvaltningens

elsäkerhetsansvariga deltagit i Elsäkerhetsverkets referensgrupp och kontinuerligt lämnat synpunkter i arbetet.

Syftet med de nya föreskrifterna är att förenkla och förbättra befintligt regelverk så att reglerna blir ändamålsenliga. Hänvisningar till annan lagstiftning har uppdaterats och reglerna har anpassats till den utveckling som skett i samhället. Nya föreskrifter har också tagits fram för att tydliggöra vilka anläggningar som omfattas av särskild kontroll samt tydliggöra vad fortlöpande kontroll innebär. Tidigare har ansvaret legat på innehavaren av en anläggning att bedöma om den omfattats av särskild kontroll. Syftet med att tydliggöra kontrollansvaret är ökad elsäkerhet.

Region Stockholms yttrande
Region Stockholm välkomnar att Elsäkerhetsverket har tagit fram förslag till nya föreskrifter om utförande av starkströmsanläggningar, skyltning och märkning av starkströmsanläggningar med syfte att förenkla och förbättra befintligt regelverk så att reglerna blir ändamålsenliga. Förslaget från Elsäkerhetsverket är tydligt vad gäller språkbruk och konsekvenser för de texter och stycken som är nya eller har reviderats och följer numera standard. Det är positivt med en reglering av kontrollen av starkströms-anläggningar och elektriska utrustningar för att öka elsäkerheten.

Region Stockholm föreslår att begreppet *Behörighet för elinstallations-arbete* byts till *Auktorisation för elinstallationsarbete*, eftersom behörighet inte längre används som begrepp. Region Stockholm vill också påpeka att hänvisningarna till paragrafer i elsäkerhetslagenen i 2 kap. 1 § Utförande är fel. 19 och 20 §§ elsäkerhetslagen ska ersättas med 20 och 21 §§ elsäkerhetslagen (bilaga 2 Locum ABs yttrande, svarsblankett).

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser för Region Stockholm.

Carina Lundberg Uudelepp
Regiondirektör

Anton Västberg
Utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag

1. Trafiknämndens yttrande den 21 januari 2022
2. Locum AB yttrande den 12 januari 2022

Beslutsexpediering

1. Trafiknämnden
2. Locum AB

Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2022-02-10

Region Stockholm

Trafikförvaltningen
Teknikavdelningen

YTTRANDE
2022-01-21

Ärende
TN 2021-1189

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Handläggare
Anna Kjellgren
08-123 339 40
anna.kjellgren@regionstockholm.se

Trafiknämnden

Yttrande angående Elsäkerhetsverkets förslag till nya föreskrifter om starkströmsanläggningar

Ärendebeskrivning

Rotel IV har givit trafiknämnden möjlighet att att lämna synpunkter på en remiss från Elsäkerhetsverket till Region Stockholm angående förslag till nya föreskrifter om utförande av starkströmsanläggningar, skyltning och märkning av starkströmsanläggningar samt kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar. Elsäkerhetshetsverkets förslag omfattar tre nya författningar som ska ersätta nu gällande regler på området. De föreskrifter som ska ersättas är:

- Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2008:1) och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda,
- Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:2) om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar samt
- Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:3) om innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar.

Remissen består av tre stycken förslag till nya föreskrifter:

- Föreskrifter och allmänna råd om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda
- Föreskrifter och allmänna råd om skyltning och märkning av starkströmsanläggningar

- Föreskrifter och allmänna råd om innehavaren kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar.

Beslutsunderlag

- Remiss – Elsäkerhetsverkets förslag till nya föreskrifter om starkströmsanläggningar RS 2021-0928

Beslut

Trafiknämnden beslutar följande.

1. Yttrandet fastställs och sänds till regionledningskontoret.

Yttrande

Trafikförvaltningens elsäkerhetsansvarig har deltagit i Elsäkerhetsverkets referensgrupp i framtagandet av de nya föreskrifterna och har kontinuerligt lämnat input i arbetet. Elsäkerhetsverket har beaktat denna tidigare input i sitt förslag och trafiknämnden har inte några övriga synpunkter att lämna till regionledningskontoret.

Beslutat av förvaltningschefen å trafiknämndens vägnar genom delegation med stöd av punkt på sid 5 i trafiknämndens delegationsordning (yttrande i remissärende utan principiell betydelse). Beslutet anmäls på nästkommande trafiknämndssammanträde.

David Lagneholm
Förvaltningschef, trafikförvaltningen

Region Stockholm

REMISS

2021-11-26 RS 2021-0928

Rotel IV – Tillväxt-, samhällsplanerings- och skärgårdsroteln

Locum AB
Trafiknämnden

Ärende:

Remiss – Elsäkerhetsverkets förslag till nya föreskrifter om starkströmsanläggningar

---

Yttrande från berörd nämnd/styrelse senast: **2022-01-26**

Handläggare: **Lars Nordgren**

Yttranden skickas till regionledningskontorets registrator:

E-post: registrator.rlk@regionstockholm.se

Adress:
Regionledningskontoret
Registraturen
Box 22550
104 22 Stockholm

Internadress:
Regionledningskontoret, Registraturen, Lindhagensgatan 98 plan 5

2022-02-24

Thomas Ahlberg
Teknikchef

YTTRANDE

Diarienr
LOC 2021-1040
Informationssäkerhetsklass: K1

Styrelsen för Locum AB

Tjänstemannayttrande över remiss Elsäkerhetsverkets förslag till nya föreskrifter om starkströmsanläggningar, RS 2021-0928

Ärendet

Regionstyrelsen Rotel IV – Tillväxt-, samhällsplanerings- och skärgårdsroteln har berett Locum AB möjlighet att yttra sig över remiss Elsäkerhetsverkets förslag till nya föreskrifter om starkströmsanläggningar, RS 2021-0928.

Överväganden

Locum har tagit del av remisshandlingar och elsäkerhetsansvarig har läst igenom dessa i syfte att se vilka delar som kan komma att påverka Locums styrdokument för elsäkerhet och vårt genomförande av drift av de sjukhusfastigheter vi förvaltar åt Region Stockholm.

Upprättat förslag från Elsäkerhetsverket är tydligt vad gäller språkbruk och konsekvenser för de texter och stycken som är nya eller har reviderats och följer numera standard. De områden som är bärande i förslaget berör inte Locums förvaltningsuppdrag, till exempel friledning och spår/järnväg och där har bolaget således inga kommentarer att lämna.

För området kontroller så tar vi med oss hur vi på Locum ännu tydligare ska kunna dokumentera den Egenkontrollplan som finns upprättad per objekt sedan tidigare.

Sammanfattningsvis välkomnar Locum förslaget från Elsäkerhetsverket och anser att det är väl genomarbetat.

Anette Henriksson
Verkställande direktör

Dnr 20EV6475

registrator@elsakerhetsverket.se

Svarsblankett till remiss av Elsäkerhetsverkets förslag till nya föreskrifter om starkströmsanläggningar

Uppgifter om svarslämnaren:

Företag/organisation/myndighet: Locum AB
Handläggare (namn, telefon): Patrik Sparrentoft , Elsäkerhetsansvarig 08-123 175 13
Datum: 2022-01-24

Vilken av föreskrifterna remissvaret avser

☒ Föreskrifter och allmänna råd om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda
☒ Föreskrifter och allmänna råd om skyltning och märkning av starkströmsanläggningar
☒ Föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar

Det finns en tabell för respektive författning. Om du inte önskar lämna synpunkter på samtliga författningar kan du radera de tabeller som inte används.

I tabellerna nedan:

1. Fyll i vilken del av föreskrifterna som avses.
2. Kopiera in den deltext som synpunkten avser.
3. Ge förslag på ny formulering.
4. Motivera synpunkten.

Föreskrifter och allmänna råd om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda			
Bestämmelse	**Befintlig text i förslag till föreskrift**	**Förslag på ny text av granskaren**	**Motivering av synpunkt**
Exempel: *2 kap. 1 § Utförande*	*Behörighet för elinstallationsarbete enligt 19 och 20 §§ elsäkerhetslagen ges för en av följande tre auktorisationer.*	***Auktorisation** för elinstallationsarbete enligt **20** och **21** §§ elsäkerhetslagen ges för en av följande tre auktorisationer.*	*Behörighet används inte längre som begrepp.* *Fel paragrafer i elsäkerhetslagen avses.*

Föreskrifter och allmänna råd om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda			
Bestämmelse	**Befintlig text i förslag till föreskrift**	**Förslag på ny text av granskaren**	**Motivering av synpunkt**

Föreskrifter och allmänna råd om skyltning och märkning av starkströmsanläggningar			
Bestämmelse	**Befintlig text i förslag till föreskrift**	**Förslag på ny text av granskaren**	**Motivering av synpunkt**
Exempel: *1 § Utförande*	*Behörighet för elinstallationsarbete enligt 19 och 20 §§ elsäkerhetslagen ges för en av följande tre auktorisationer.*	***Auktorisation** för elinstallationsarbete enligt **20** och **21** §§ elsäkerhetslagen ges för en av följande tre auktorisationer.*	*Behörighet används inte längre som begrepp.* *Fel paragrafer i elsäkerhetslagen avses.*

Föreskrifter och allmänna råd om skyltning och märkning av starkströmsanläggningar			
Bestämmelse	**Befintlig text i förslag till föreskrift**	**Förslag på ny text av granskaren**	**Motivering av synpunkt**

Föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar			
Bestämmelse	Befintlig text i förslag till föreskrift	Förslag på ny text av granskaren	Motivering av synpunkt
Exempel: *1 § Utförande*	*Behörighet för elinstallationsarbete enligt 19 och 20 §§ elsäkerhetslagen ges för en av följande tre auktorisationer.*	***Auktorisation** för elinstallationsarbete enligt **20** och **21** §§ elsäkerhetslagen ges för en av följande tre auktorisationer.*	*Behörighet används inte längre som begrepp.* *Fel paragrafer i elsäkerhetslagen avses.*

Föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar			