Kravlista gällande fysisk tillgänglighet avseende lokaler

Sökanden/Leverantör:

Svar

Adress avseende de lokaler som kravlistan gäller:

Svar

Verksamhetschef:

Svar

Datum för ifyllnad:

Svar

Vårdvalsområde:

Svar

Det övergripande syftet med kraven på fysisk tillgänglighet är att säkerställa att de lokaler i vilka vårdverksamheten bedrivs ska vara tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning, vilket baseras på gällande lagstiftning och riktlinjer för krav på tillgänglighet och användbarhet i offentliga lokaler. Det innebär att det ska vara möjligt för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att ta del av information, orientera sig i och förflytta sig till och inom byggnaden där vårdverksamheten bedrivs och inne i mottagningslokalen/-erna.

När begreppen ”tillgänglig” och ”användbar” eller ”tillgänglighet” och ”användbarhet” används i denna kravlista avses tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga. Exempel på nedsatt rörelseförmåga är nedsatt funktion i armar, händer, bål och ben liksom dålig balans. Personer med nedsatt rörelseförmåga kan behöva använda till exempel rullstol, rullator eller käpp. Exempel på nedsatt orienteringsförmåga är nedsatt syn, hörsel eller kognitiv förmåga (utvecklingsstörning, hjärnskada).

Då det i denna kravlista anges att tomter, byggnader eller delar av byggnader ska vara tillgängliga och användbara ska måtten för eldriven rullstol för begränsad utomhusanvändning med vändmått 1,5 meter (mindre utomhusrullstol) vara dimensionerande och utrymme för manövrering med rullstol ska finnas.
Kravlistan är baserad på plan- och bygglag (2010:900) (PBL), Plan- och byggförordning (2011:338) och Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd.

Kvalificeringskrav

1. Tillgänglig och användbar angöringsplats för egen bil, taxi, eller färdtjänst etcetera

Angöringsplats: det ska vara möjligt att stanna med ett fordon i direkt anslutning till entrén till den byggnad i vilken vårdlokalerna är belägna. Om det inte är möjligt bör det finnas en angöringsplats inom 10 m. Placeringen ska vara högst 25 m från entrén.

Uppfyller ni kravet?

☐ Ja ☐ Nej

Kvalificeringskrav

2. P-plats reserverad för person med funktionsnedsättning

P-plats/-er reserverad/-e för person/-er med funktionsnedsättning ska finnas inom 25 m från entrén till den byggnad i vilken vårdlokalerna är belägna.

Uppfyller ni kravet?

☐ Ja ☐ Nej

Kvalificeringskrav

3. Tillgänglig och användbar gångväg mellan entrén och angöringsplats/P-plats

Uppfyller ni kravet?

	Beskrivning	Svar
1	Markbeläggningen ska vara fast, jämn och halkfri. ⚠	☐ Ja ☐ Nej
2	Gångvägen ska vara utformad så att personer med funktionsnedsättning kan förflytta sig utan hjälp och vara fri från både lösa och fasta hinder. ⚠	☐ Ja ☐ Nej

Kvalificeringskrav

4. Ramper i anslutning till entrén

Ramper ska vara utformade så att personer med funktionsnedsättning kan förflytta sig utan hjälp och vara fria från både lösa och fasta hinder.

Uppfyller ni kravet?

☐ Ja ☐ Nej

Kvalificeringskrav

5. Kontrastmarkeringar

Kontrastmarkeringar ska finnas vid nedan angivna ställen/funktioner för att underlätta för personer med tex synnedsättning och/eller intellektuell/kognitiv funktionsnedsättning.

Uppfyller ni kravet?

	Beskrivning		Svar	
1	Dörrar till strategiska punkter (tex toalett, hiss, entré och utrymningsvägar).	⚠	☐ Ja	☐ Nej
2	Manöverdon.	⚠	☐ Ja	☐ Nej
3	Receptionsdiskar.	⚠	☐ Ja	☐ Nej
4	Trappor, ramper och lutningsförändringar.	⚠	☐ Ja	☐ Nej
5	Stora oskyddade glasytor samt glasytor som kan förväxlas med dörrar eller öppningar.	⚠	☐ Ja	☐ Nej

Kvalificeringskrav

6. Tillgänglig och användbar entré till byggnaden och verksamhetsentré till mottagningslokalen/-erna

Kraven i punkterna 4 – 8 avser entréerna i punkterna 2 och 3.

Uppfyller ni kravet?

	Beskrivning	Svar		
1	Mottagningens adress och/eller namnskyltar ska vara placerad/-e så att den/ de är synlig/-a från såväl gångväg som körväg. Mottagningens namnskyltar ska vara lättbegripliga och lättlästa, ha ljushetskontrast och vara placerade på lämplig höjd för att kunna läsas både av personer i rullstol och av stående personer med nedsatt syn.	⚠	☐ Ja	☐ Nej
2	Det ska finnas minst en tillgänglig och användbar entré till den byggnad där lokalerna i vilka vårdverksamheten bedrivs är belägna.	⚠	☐ Ja	☐ Nej
3	Det ska finnas minst en tillgänglig och användbar entré till de lokaler (inne i byggnaden) i vilka vårdverksamheten bedrivs (mottagningslokalerna).	⚠	☐ Ja	☐ Nej
4	Entréerna ska vara utformade så att det går att orientera sig via dagsljus eller belysning.	⚠	☐ Ja	☐ Nej
5	Entréerna ska vara tillgängliga utan passager via trappa, trappsteg eller branta lutningar (dvs om det förekommer trappor och branta lutningar ska det finnas anpassade alternativ).	⚠	☐ Ja	☐ Nej
6	Ytan framför och innanför entrédörrarna (manövreringsytan) ska vara plan och hårdgjord samt tillräckligt stor för att rymma en person i rullstol, utan att rullstolen kommer för nära nedåtgående trappa.	⚠	☐ Ja	☐ Nej
7	Entrédörrar ska öppnas med dörrautomatik.	⚠	☐ Ja	☐ Nej
8	Entréerna ska vara utan trösklar eller ha trösklar som är högst 25 mm höga och avfasade.	⚠	☐ Ja	☐ Nej

Kvalificeringskrav

7. Tillgänglig och användbar hiss (om aktuellt)

Kravet gäller för sådana hissar eller andra lyftanordningar som är nödvändiga för att de lokaler i vilka vårdverksamheten bedrivs ska vara tillgängliga och användbara.

Uppfyller ni kravet?

	Beskrivning		Svar	
1	Hiss eller annan lyftanordning ska finnas om det krävs för att de lokaler i vilka vårdverksamheten bedrivs ska vara tillgängliga och användbara.	⚠	☐ Ja	☐ Nej
2	Hissen eller, i förekommande fall, annan lyftanordning ska vara tillgänglig och användbar och rymma minst en person som använder rullstol eller rullator samt en medhjälpare.	⚠	☐ Ja	☐ Nej
3	Hissen eller, i förekommande fall, annan lyftanordning ska även vara utformad så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga självständigt kan använda den.	⚠	☐ Ja	☐ Nej
4	Manöverdon (hisspanel och ev. dörröppnare) inne i hissen ska vara placerade och utformade så att de kan användas av personer med funktionsnedsättning.	⚠	☐ Ja	☐ Nej
5	Hissen eller, i förekommande fall, annan lyftanordning ska vara utformad så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan uppmärksamma när hisskorgen stannat för av- och påstigning.	⚠	☐ Ja	☐ Nej
6	Utanför hissen ska det finnas yta som är tillräckligt stor för att person i rullstol ska kunna a) vända och manövrera med rullstol utan att komma för nära nedåtgående trappa eller ramp b) komma åt manöverdon c) komma åt anropsknapp	⚠	☐ Ja	☐ Nej
7	Hissdörrarna ska öppnas automatiskt eller vara försedda med dörröppningsautomatik.	⚠	☐ Ja	☐ Nej

Kvalificeringskrav

8. Ramp inomhus (om aktuellt)

Ramper ska vara utformade så att personer med funktionsnedsättning kan förflytta sig utan hjälp och vara fria från både lösa och fasta hinder.

Uppfyller ni kravet?

☐ Ja ☐ Nej

9. Korridorer och passage

Kvalificeringskrav

9.1. Korridorer och passager ska:

a) vara tillgängliga och användbara;
b) ha tillräckligt manöver-utrymme vid dörröppningar för att möjliggöra en 90 graders sväng med rullstol (gäller dörr-passager som är placerade i vinkel mot korridorens/passagens riktning). Smalare korridorbredd/passage kan kompenseras med bredare dörröppning och därigenom uppfylla kraven på användbarhet och tillgänglighet samt kravet på tillräckligt manöverutrymme; och
c) där det är möjligt, vara utformade utan nivå-skillnader. Där nivå-skillnader i korridorer och passager inte kan undvikas ska skillnaderna utjämnas med ramp, hiss eller annan lyftanordning och trappa.

Uppfyller ni kravet?

☐ Ja ☐ Nej

Kvalificeringskrav

9.2. Korta passager ska:

Korta passager, (upp till 1,0 m) tex mellan pelare och vägg, ska vara minst 0,8 m breda.

Uppfyller ni kravet?

☐ Ja ☐ Nej

Kvalificeringskrav

10. Tillgängliga och användbara dörrar

Kraven i punkterna 1 - 4 nedan gäller för samtliga **dörrar och portar** till utrymmen som ska vara tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning**,** inkluderande utan begränsning dörrar till (i) sådana entréer som avses i avsnitt 6, (ii) sådana hissar som avses i avsnitt 7, (iii) sådana toaletter som avses i avsnitt 11, och (iv) sådana besöks- och behandlingsrum som avses i avsnitt 13.

Uppfyller ni kravet?

	Beskrivning	Svar
1	Dörrarna ska vara utformade så att de medger passage med rullande gång-hjälpmedel (såsom rullator/ rullstol) och så att tillräckligt utrymme finns för att öppna och stänga dörren/porten.	⚠ ☐ Ja ☐ Nej
2	Dörrar med tillhör-ande utrustning (tex handtag, manöverdon och lås) ska vara utformade så att de kan öppnas av personer med funktionsnedsättning.	⚠ ☐ Ja ☐ Nej
3	Dörröppningen ska vara helt utan tröskel eller ha en tröskel som är så låg som möjligt, dvs avfasad och högst 2 cm hög. För entrédörrar gäller dock kravet i avsnitt 6, punkt 8.	⚠ ☐ Ja ☐ Nej
4	Dörrar som är tunga och/eller utrustade med dörrstängare ska vara försedda med dörröppningsautomatik.	⚠ ☐ Ja ☐ Nej

Kvalificeringskrav

11. Tillgänglig och användbar toalett

* Som riktmärke anges följande. Enligt gällande regelverk ska ett tillgängligt toalettutrymme vara minst 2,2 m x 2,2 m för fastigheter som är byggda, eller har genomgått en större ombyggnation, efter 2001. För fastigheter byggda före 2001 ska ett tillgängligt toalettutrymme vara minst 1,7 m x 1,7 m.

Uppfyller ni kravet?

	Beskrivning		Svar	
1	Det ska finnas tillgång till toalett anpassad för personer med funktions-nedsättning i anslutning till mottagningen.	⚠	☐ Ja	☐ Nej
2	Toalettutrymmet ska vara tillgängligt när verksamhet pågår i lokalerna.	⚠	☐ Ja	☐ Nej
3	Toaletten ska vara nåbar från neutralt utrymme, tex korridor eller väntrum.	⚠	☐ Ja	☐ Nej
4	Toaletten ska vara tillräckligt rymlig för att man ska kunna manövrera en rullstol eller rullator och ha tillgänglig inredning.	⚠	☐ Ja	☐ Nej
5	Toaletten ska vara utrustad med närvarolarm/ trygghetslarm som är nåbart från wc-porslinet. Larmet ska ljuda utanför dörren tex till bemannad yta.	⚠	☐ Ja	☐ Nej
6	Rummet ska i övrigt vara tillgängligt och användbart *.	⚠	☐ Ja	☐ Nej
7	Toalettdörren vara placerad så att avstånd mellan dörrens handtag och närmaste hinder är 0,7 m (0,5 m för de mindre toalettutrymmena*). Toalettdörren ska öppnas utåt och vara försedd med draghandtag och ettgreppslås på insidan av dörrbladet.	⚠	☐ Ja	☐ Nej
8	Det ska finnas 0,9 m fritt utrymme på vardera sida om wc-porslinet (toalettutrymmen som är byggda före 2001* ska ha 0,9 m fritt utrymme på minst en sida.)	⚠	☐ Ja	☐ Nej

Kvalificeringskrav

12. Tillgänglig och användbar receptionsdisk (om aktuellt)

Uppfyller ni kravet?

	Beskrivning		Svar	
1	Receptionen ska vara anpassad för personer med funktionsnedsättning.	⚠	☐ Ja	☐ Nej
2	Receptionen ska vara utformad och placerad så att den är lätt att hitta från entrén/verksamhetsdörren.	⚠	☐ Ja	☐ Nej
3	En del av receptionsdisken ska vara i höjd som passar personer som använder rullstol eller är kortväxta, dvs en höjd på receptionsdisken på cirka 0,75 m över golvet, och ha plats för knäna under receptionsdisken.	⚠	☐ Ja	☐ Nej
4	Tekniska förutsättningar för kommunikation med personer med hörselskada/dövhet ska finnas och aviseras genom bildsymbol.	⚠	☐ Ja	☐ Nej

Kvalificeringskrav

13. Tillgängliga och användbara besöks- och behandlingsrum

Uppfyller ni kravet?

	Beskrivning	Svar
1	Det ska finnas tillgängliga och användbara besöks- och behandlingsrum.	⚠ ☐ Ja ☐ Nej
2	I sådana rum som avses i punkt 1 ska det finnas utrymme för att manövrera rullstol/rullator samt fritt utrymme för vändcirkel på minst 1,5 m inom ytan.	⚠ ☐ Ja ☐ Nej
3	Sådana rum som avses i punkt 1 ska vara tillgängliga utan passage av trappa eller trappsteg.	⚠ ☐ Ja ☐ Nej
4	Dörrar, se avsnitt 10.	⚠ ☐ Ja ☐ Nej

Kvalificeringskrav

14. Bassäng (om aktuellt)

Godkänd bassänglift ska finnas.

Uppfyller ni kravet?

☐ Ja ☐ Nej

Kvalificeringskrav

Dokument med åtgärdsplan

Om sökanden inte uppfyller samtliga delar i kravlistan så ska dokument med åtgärdsplan bifogas.

Ingen fil bifogad