FALUN

Falu kommun
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2024-09-19

Plats och tid	Egnellska huset, Boman kl. 08:15-11:00
Plats och tid för justering	
Protokollet omfattar	§84
Utses att justera	Tore Karlsson (SD)

Underskrifter

Sekreterare	…… Simone Eriksson
Ordförande	…… Kajsa Henriksson (S)
Justerande	…… Tore Karlsson (SD)

Anslag/bevis	Protokollet är justerat och anslaget på kommunens digitala anslagstavla.
Datum för publicering	
Datum för avpublicering	
Förvaringsplats för Protokollet	Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Beslutande ledamöter	Kajsa Henriksson (S) (ordförande) Göran Forsén (M) (vice ordförande) Birgitta Pettersson-Frank (MP) (2:e vice ordförande) Andreas Lenner (S) Elias Åkerman (M) Tore Karlsson (SD) Åke Henriksson (C)
Ej tjänstgörande ersättare	Jim Gavelin (S) Tommy Nygårds (S) Ingrid Svensson (M) Thomas Strömberg (KD)
Övriga närvarande	Simone Eriksson (Nämndsekreterare) Maja-Lena Brännvall (Avdelningschef miljö) Lina Ström (Avdelningschef bygg) Susanne Svärdström (Avdelningschef förvaltningsstöd- och utveckling) Fredrik Gavell (Registrator) Hans Johansson Keskitalo (Miljöinspektör) Eva-Karin Bergquist (Miljöinspektör) Marie Kungs (Byggnadsinspektör)

Innehållsförteckning

§ 84 Remiss - Miljöfarlig verksamhet, utökad verksamhet EcoDc (MoL 2024-1720)

§ 84 Remiss - Miljöfarlig verksamhet, utökad verksamhet EcoDc (MoL 2024-1720)

Beslut

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor har inga synpunkter över begäran om särskild dom enligt 22 kap. 26 § miljöbalken och i stort sett inga synpunkter över ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen men föreslår att:

1. Ansökan bör kompletteras med följande:

- Riskanalys för legionella
- Översiktskarta med kyltornsystem markerade
- Produktblad för kyltornsystem
- Egenkontrollprogram för kyltornssystem
- Undersökningar och anmälan om driftstörning

2. Det i utökat tillstånd för EcoDC AB bör läggas till ett utredningsvillkor att vid provtagning av verksamhetens kyltornssystem utreda vid vilket aktionsvärde för legionella som åtgärder krävs.

3. Ett villkor eller begränsning i testkörningsförfarandet av reservkraftaggregaten läggs till, där villkor för testkörningar ”Blackbuilding test” inte får genomföras vid stabila klimatförhållanden som inversion.

4. Ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning redogör för ärendet i tjänsteskrivelsen daterad 2024-09-11 i ärende MoL-2024-1720.

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse remiss - miljöfarlig verksamhet utökad verksamhet EcoDc, daterad 2024-09-11
2. Kungörelse/remiss
3. Ansökan
4. Teknisk beskrivning
5. Situationsplan
6. Miljökonsekvensbeskrivning
7. Samrådsredogörelse
8. Tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Skickas till

Mark- och miljödomstolen, avdelning 3 Nacka Tingsrätt